

# Gefährdungsbeurteilung nach Arbeitsstättenrichtlinie „Maßnahmen gegen Brände“ ASR A2.2

## Fragebogen Brandschutz

|                           |  |          |  |
|---------------------------|--|----------|--|
| Zahnarztpraxis:           |  |          |  |
| PLZ:                      |  | Ort:     |  |
|                           |  | Straße:  |  |
| Anzahl der Beschäftigten: |  | Personen |  |

Bei dienststellenbezogenen Besonderheiten müssen Gefährdungen / Belastungen ergänzt werden.

| Lfd. Nr. | Element      | Anforderungen                                                                                             | ja                       | nein                     | trifft nicht zu          | Rechtsquelle                                   | Bemerkungen (Maßnahmen/ TOP* - Erfassung auf gesondertem Vordruck) |
|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1        | Organisation | Mengen an entzündlichen und brandfördernden Stoffen sind in der Zahnarztpraxis auf ein Minimum reduziert? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | GefStoffV<br>Nr.4 TRGS 500<br><br>LAGA-RL      |                                                                    |
| 2        | Organisation | Funktionsfähige und geeignete Feuerlöscheinrichtungen sind in ausreichender Anzahl vorhanden?             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Nr. 5.2 ASR A2.2<br><br>§ 22 DGUV Vorschrift 1 |                                                                    |

|    |                          |                                                                                                                  |                          |                          |                          |                                                                                          |                      |
|----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 3  | Organisation             | Mengen an entzündlichen und brandfördernden Stoffen sind in der Zahnarztpraxis auf ein Minimum reduziert?        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | GefStoffV<br>Nr.4 TRGS 500<br>LAGA-RL                                                    | <input type="text"/> |
| 4  | Baulich                  | Feuerlöscheinrichtungen sind jederzeit schnell und leicht erreichbar?                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Nr. 5.2.3<br>ASR A2.2<br>ASR A1.3                                                        | <input type="text"/> |
| 5  | Organisation             | Standorte der Feuerlöscher und sonstiger Brandschutzeinrichtungen sind deutlich (fluoreszierend) gekennzeichnet? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Nr. 5.2.3<br>ASR A2.2<br>ASR A1.3                                                        | <input type="text"/> |
| 6  | Organisation             | Werden Feuerlöscher regelmäßig (2 Jahres-Abstand) überprüft?                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | § 3 Abs.3<br>BetrSichV<br>Nr. 6.3.1<br>ASR A2.2§<br>9 BetrSichV<br>§ 2 Abs. 1<br>DGUV V1 | <input type="text"/> |
| 7  | Organisation             | Beschäftigte sind mit der Handhabung der Löscheinrichtungen vertraut?                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | § 22 Abs.2<br>DGUV<br>Vorschrift 1                                                       | <input type="text"/> |
| 8  | Organisation             | Alarmplan für den Brandfall ist vorhanden und sichtbar ausgehängt?                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | § 24 Abs.5<br>DGUV<br>Vorschrift 1                                                       | <input type="text"/> |
| 9  | Organisation/<br>Baulich | Flucht- und Rettungswege werden stets frei gehalten und lassen sich Notausgänge leicht öffnen?                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | § 4 Abs.4<br>und Nr.2 im<br>Anhang zur<br>ArbStättV<br><br>Nr.4f. ASR<br>2.3             | <input type="text"/> |
| 10 | Organisation             | Werden die Praxismitarbeiter über die Maßnahmen im Brandfall vor Arbeitsaufnahme und anschließend                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | § 22 Abs.2<br>DGUV<br>Vorschrift 1                                                       | <input type="text"/> |

|    |              |                                                                                                     |                          |                          |                          |                                                        |                      |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
|    |              | mindestens einmal jährlich unterwiesen (Dokumentation)?                                             |                          |                          |                          |                                                        |                      |
| 11 | Organisation | Anzahl an Brandschutz Helfern in der Praxis ist vorhanden bzw. aus- und fortgebildet sowie benannt? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ArbSchG<br>ASR A2.2<br>DGUV-<br>Information<br>205-023 | <input type="text"/> |

| Nr. | TOP             | Informationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rechtl. Grundlage                                                                 | Bemerkungen                                          |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| A   | Technisch       | <p>Nicht mehr benötigte entzündliche und brandfördernde Stoffe sollten fach- und sachgerecht entsorgt werden (Nachweisführung). Grundsätzlich sind Lagermengen stets auf ein Minimum zu reduzieren, die am Arbeitsplatz bereitgestellten Gefahrstoffmengen sollten auf eine für den Fortgang der Arbeit notwendige Menge begrenzt werden.</p>                                                                                                                | <p>GefStoffV<br/>Nr.4 TRGS 500<br/>LAGA-RL</p>                                    | <input data-bbox="1644 416 2020 480" type="text"/>   |
| B   | Organisatorisch | <p>Zahnarztpraxen gelten als Arbeitsstätten mit einer normalen Brandgefährdung. Die Grundfläche der Zahnarztpraxis bestimmt die Anzahl der notwendigen Feuerlöscher. Die bereitgehaltenen Feuerlöscher in der Zahnarztpraxis müssen für den jeweiligen Einsatzzweck geeignet sein. Den Feuerlöschern wird je nach Löschvermögen eine bestimmte Anzahl von Löschmitteleinheiten zugeordnet.<br/><b>Achtung:</b> Mindestens ein Feuerlöscher pro Geschoss!</p> | <p>Nr. 5.2 ASR A2.2<br/>§ 22 DGUV Vorschrift 1</p>                                | <input data-bbox="1644 635 2020 699" type="text"/>   |
| C   | Technisch       | <p>Feuerlöscher müssen an gut sichtbaren und im Brandfall leicht zugänglichen Stellen angebracht sein.<br/><b>Hinweis:</b> Anordnung von Feuerlöschern nur so hoch über dem Fußboden, dass diese auch kleinere Personen ohne Schwierigkeiten aus der Halterung entnehmen können.<br/><b>Empfehlung:</b> Griffhöhe von 80 bis 120 cm.</p>                                                                                                                     | <p>Nr. 5.2.3 ASR A2.2<br/>ASR A1.3</p>                                            | <input data-bbox="1644 858 2020 922" type="text"/>   |
| D   | Organisatorisch | <p>Kennzeichnung der nicht sichtbaren Stellen durch Brandschutzzeichen F05 "Feuerlöscher" . Zeichen muss der Technischen Regel "Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung" (ASR A1.3) entsprechen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Nr. 5.2.3 ASR A2.2<br/>ASR A1.3</p>                                            | <input data-bbox="1644 1018 2020 1082" type="text"/> |
| E   | Organisatorisch | <p>Regelmäßige Prüfung von Feuerlöschern erforderlich. Mindestens alle zwei Jahre, durch eine sachkundige Person. Über die Ergebnisse der Prüfungen ist Nachweis zu führen (z.B. durch Prüfplakette). Bei Feststellung von Mängeln → Instandsetzung oder Austausch des Feuerlöschers.</p>                                                                                                                                                                    | <p>§ 3 Abs.3 BetrSichV<br/>Nr. 6.3.1 ASR A2.2§ 9 BetrSichV § 2 Abs. 1 DGUV V1</p> | <input data-bbox="1644 1217 2020 1281" type="text"/> |

|   |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                |                      |
|---|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| F | Organisatorisch               | Eine ausreichende Anzahl von Personen ist in der Handhabung von Feuerlöschern zu unterweisen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | § 22<br>Abs.2<br>DGUV<br>Vor-<br>schrift 1                                     | <input type="text"/> |
| G | Organisatorisch               | Bereitstellung eines Alarmplans für den Brandfall mit Hinweisen über das Verhalten im Brandfall sowie von wichtigsten Notrufnummern. Aushangpflicht (sichtbar).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | § 24<br>Abs.5<br>DGUV<br>Vor-<br>schrift 1                                     | <input type="text"/> |
| H | Technisch/<br>Organisatorisch | <p>Fluchtwege und Notausgänge müssen:</p> <p>a) in der Praxis im Erdgeschoss eines Gebäudes sind Notausgänge nicht extra zu kennzeichnen (Ausnahme: kein zu öffnendes Fenster bzw. „vergitterte“ Fenster als 2.Notausstieg vorhanden),</p> <p>b) auf möglichst kurzem Weg ins Freie oder in einen gesicherten Bereich führen,</p> <p>c) in angemessener Form und dauerhaft gekennzeichnet sein.</p> <p>Sind mit Sicherheitsbeleuchtung auszurüsten, wenn das gefahrlose Verlassen der Arbeitsstätte für die Beschäftigten, insbesondere bei Ausfall der allgemeinen Beleuchtung, nicht gewährleistet ist.</p> <p>Verkehrswege, Fluchtwege und Notausgänge müssen für Benutzung ständig freigehalten werden. Der Praxisinhaber hat einen Flucht- und Rettungsplan aufzustellen, <b>wenn</b> Lage, Ausdehnung und Art der Benutzung der Arbeitsstätte dies erfordern. Plan ist an geeigneten Stellen in der Arbeitsstätte auszulegen oder auszuhängen.</p> <p><b>Türen</b> im Verlauf von Fluchtwegen oder Türen von Notausgängen müssen:</p> <p>a) sich von innen ohne besondere Hilfsmittel jederzeit leicht öffnen lassen, solange sich Beschäftigte in der Arbeitsstätte befinden,</p> <p>b) in angemessener Form und dauerhaft gekennzeichnet sein.</p> <p>Türen von Notausgängen müssen sich nach außen öffnen lassen. Karussell- und Schiebetüren sind nicht zulässig.</p> | § 4 Abs.4<br>und Nr.2<br>im<br>Anhang<br>zur<br>ArbStättV<br>Nr.4f.<br>ASR 2.3 | <input type="text"/> |
| I | Organisatorisch               | Die Praxismitarbeiter sind über die Brandschutz-Maßnahmen vor Tätigkeitsaufnahme und anschließend mindestens einmal jährlich zu unterweisen (Dokumentation).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | § 22<br>Abs.2<br>DGUV<br>Vorschrift<br>1                                       | <input type="text"/> |

|   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                                                        |
|---|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J | Organisatorisch | <p>Ausreichende Anzahl von Brandschutz Helfern (Empfehlung: 2 Personen) sind auszubilden, zu benennen und regelmäßig fortzubilden<br/> <b>Empfehlung:</b> ca. alle 3-5 Jahre.</p> <p>Der Praxisinhaber kann sich auch selbst ausbilden lassen!</p> <p>Die Ausbildung (fachkundige Unterweisung) zum Brandschutz Helfer erfolgt in Theorie (2 Unterrichtseinheiten à 45 Minuten) und Praxis mit praktischer Löschübung mit Feuerlöscheinrichtungen über ca. 5 bis 10 Minuten pro Teilnehmer.</p> <p>Die Ausbildung wird mit einer Einweisung in den betrieblichen Zuständigkeitsbereich abgeschlossen.</p> | <p>ArbSchG<br/> ASR<br/> A2.2<br/> DGUV-<br/> Information 205-<br/> 023</p> | <div data-bbox="1621 347 1995 411" style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 167px;"></div> |
|---|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Bemerkungen (ggf. Zusatzblatt benutzen):

Es sind Maßnahmen erforderlich zu:

Lfd.-Nr: ..

(\*Begriffserläuterung zu TOP: Technisch(T), Organisatorisch(O), Personal (P) – Dokumentation der Maßnahmen mit GFB nach §§ 5 & 6 ArbSchG

Datum, Unterschrift Bearbeiter/-in

Unterschrift Praxisinhaber/-in